



**TOILE DE COTON
PLATREE**

Nanteuil le Haudouin,
le 22 janvier 2024

ATTESTATION

Nous soussignés, certifions que le produit **TOILE DE COTON PLATREE** est une désignation commerciale de la référence PLATRALFA qui possède un classement M0 de réaction au feu selon le PV n° RA20-0274.

GEB SAS Laboratoire Recherche & Développement

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

N° RA20-0274

Valable 5 ans à compter du 18 novembre 2020

Matériau présenté par : BSN MEDICAL SAS
Rue du Millénaire
72320 VIBRAYE
FRANCE

Marque commerciale : PLATRALFA

Description sommaire :

Bandes plâtrées constituées d'une gaze de coton enrobée de plâtre et de liants celluloseux et vinyliques.

Masse surfacique mesurée totale (*L) : 2,4 kg/m² (4 couches de bandes plâtrées).

Masse surfacique mesurée de la gaze de coton (*L) : 32 g/m².

Epaisseur nominale : 2 ± 0,3 mm (4 couches de bandes plâtrées).

Coloris : blanc.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement
Détermination du Pouvoir Calorifique Supérieur

Classement :

MO

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA20-0274 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 18 novembre 2020

**Le Chef du Laboratoire
Réaction au Feu**

Signature

numérique de

Nicolas ROURE

Date : 2020.11.18

13:19:42 +01'00'

Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS