

## G110 UNIVERSAALNE INHIBIITOR

### G110 INHIBITEUR UNIVERSEL

#### Kasutusala

Toode on mõeldud kaitsma keskkütte suletud süsteeme korrosiooni, muda ja katlakivi eest. Kasutamiseks uues seadmestikus või olemasolevas seadmestikus pärast seadmestiku läbipesu.

- Sobib järgmiste metallidega: roostevaba teras, vask, messing, alumiinium, malm, teras, galvaanitud teras.
- Sobib põrandale paigaldatavate kütteseadmestike plastist torudega (PER, PEX, PB, PP, PVC).
- Kaitseb seadmestikku, tekitades materjalide ja vee vahele tõkkebarjääri. See barjäär aitab vältida korrosiooni, muda ja katlakivi teket põhjustavaid olukordi.

#### Tehnilised omadused

| Omadused                      | Tehniline kirjeldus                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välimus                       | Oranž vedelik                                                                                                                                                          |
| Tihedus                       | 1,09                                                                                                                                                                   |
| pH temperatuuril 20 °C        | 8,1                                                                                                                                                                    |
| Seadmestiku vee karedus       | Toimib vee tüübist olenemata (kraanivesi, pehmendatud vesi)                                                                                                            |
| Kokkusobivus materjalidega    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vask, messing</li><li>- Malm, teras, galvaanitud teras, roostevaba teras, alumiinium</li><li>- PVC, PER, PEX, PB, PP</li></ul> |
| Kokkusobivus teiste toodetega | Kokkusobiv kõikide tootesarja HVAC GEB toodetega<br>Kokkusobiv lisandivabade antifriisidega                                                                            |
| Kokkusobivus materjaliga      | Kokkusobiv enamike materjalidega.<br>Ei kahjusta ja katelde radiaatorite nipliliiteid                                                                                  |

#### Kasutamine

##### **Ettevalmistamine**

- Soovitav on teha seadmestiku läbipesu ja töödelda puhast süsteemi. Läbipesu on soovitatav, kui seadmestik on vanem kui 5 aastat, kui süsteemi vesi on muda täis, kui radiaatorite alumine osa on külm... Tõhusaks läbipesuks kasutage LÄBIPESUVAHENDIT G30.
- Lülitage katel või soojuspump (ja tsirkulatsioonipump) välja.
- Laske seadmestikust vedelik välja sama suures mahuosas, nagu tuleb toodet sisse panna (katla tasemel või seadmestiku madalas osas).

## Kasutusjuhend

- Kasutage õiget kogust (1 liiter 100 liitri kohta). Toodet võib sisestada sama ava kaudu, mis toidab põrandakütet või seadmestiku kõrgema osa kaudu (nt: radiaatori tühjendusava, G EASY INJECTI abil) või pumba abil.
- Laske vett juurde, et taastada seadmestikus tööõhk.
- Pange seadmestik uuesti käima.
- Pange tsirkulatsioonipump vähemalt 30 minutiks käima, et lahus süsteemis ühtlustuks.
- Laske radiaatoritest korralikult õhk välja.
- Jätke toode seadmestikku sisse. Seadmestik on kaitstud (töötluse toime kestus = keskmiselt 5 aastat) ja saab jälle normaalselt töötada.
- Soovitame selle töötluse andmed üles märkida (toote nimi, kuupäev, ...).
- Tähelepanu: suurest koguses vee või antifriisi lisamisel seadmestikku lisage ka toodet (INHIBIITOR G10 või G110 UNIVERSAALNE INHIBIITOR) süsteemis kontsentratsiooni hoidmiseks 1% juures.

## Tootekulu

1 liiter 100 liitrise seadmestiku jaoks

## Seadmete puhastamine

Veega.

## Ettevaatusabinõud kasutamisel

Ohutuskaart on kättesaadav internetis aadressil [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) või aadressil [www.geb.fr](http://www.geb.fr).

Kui tootele kehtib puhastusvahendite määrus: koostisainete loetelu nõudmisel aadressil [reach@geb.fr](mailto:reach@geb.fr)

Kui tootele kehtib biotsiidimäärus või kui toode sisaldab kaitsvat biotsiidi: tutvuge ohutuskaardiga – tagage kasutatavate toodete vastutustundlik kasutamine.

## Nipp

**Oma seadmestiku täpse mahu teada saamiseks tehke järgmised mõõtmised:**  
- enne uue seadmestiku esmakordset täitmist või pärast läbipesu märkige veearvesti näit üles (V1)  
- täitke seadmestik  
- märkige veearvesti näit üles (V2)  
**Seadmestiku mahu saab teada vahe järgi:  $V_e = V_2 - V_1$**

## Märkused

Enne kasutamist lugege läbi juhised  
Tühje pakendeid ei tohi taaskasutada.

## Hoidmine

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex –  
Prantsusmaa  
Tel: 33 (0)1.48.17.99.99 - Faks: 33 (0)1.48.17.98.00 - [www.geb.fr](http://www.geb.fr)

Hoida temperatuurivahemikus +5 °C kuni +30 °C.

Pakendile märgitud kõlblikkusaeg kehtib avamata tootepakendi kohta, mida hoitakse temperatuuril 20 °C normaalsetes õhuniiskusetingimustes.

## Pakendite ja jäätmete sorteerimine

Järgige pakenditel olevaid juhiseid ja kohalikke kehtivaid eeskirju.

Selle tehnilise teabelehe andmed on esitatud heausklikult ja saadud meie laboratooriumis tehtud mõõtmiste tulemusel. Materjalide arvukust, kvaliteedierinevusi ja töömeetodite mitmekesisust arvestades soovitame toodet eelnevalt katsetada tegelikes kasutustingimustes.

Käesolevat dokumenti võidakse ilma ette teatamata muuta vastavalt toodete või meie teadmiste arendamisele. Soovitame samuti kontrollida aadressil <http://www.geb.fr>, et teil on olemas kõige uuem versioon.