

G110 POLIVALENTINIS INHIBITORIUS

G110 INHIBITEUR UNIVERSEL

Veikimas

Gaminys, centrinio šildymo uždaras grandines saugantis nuo korozijos, nuosėdų, kalkių. Jis naudojamas siekiant apsaugoti naują įrenginį arba pašalinius nuosėdas esamame įrenginyje.

- Tinka metalams: nerūdijančiajam plienui, variui, žalvariui, aliuminiui, ketui, plienui, cinkuotam plienui.
- Tinka plastikiniams vamzdžiams, naudojamiems grindų šildymo įrenginyje (PER, PEX, PB, PP, PVC).
- Apsaugo įrenginį sudarydamas barjerą tarp medžiagų ir vandens. Taip išvengiama reiškinių, sukeliančių koroziją, nuosėdas ir kalkėjimą.

Techninės charakteristikos

Charakteristikos	Specifikacijos
Išvaizda	Oranžinis skystis
Tankis	1,09
pH esant 20 °C temperatūrai	8,1
Įrenginio vandens kietumas	Veikia neatsižvelgiant į vandens tipą (vandentiekio vanduo, minkštintas vanduo)
Suderinamumas su medžiagomis	- Varis, žalvaris - Ketus, plienas, cinkuotas plienas, nerūdijantysis plienas, aliuminis - PVC, PER, PEX, PB, PP
Naudojimas su kitais gaminiais	Galima naudoti su visais „HVAC GEB“ serijos gaminiais. Suderinamumas su antifrizais be priedų
Suderinamumas su įranga	Suderinama su didžiąja dalimi įrangos Nepažeidžia radiatorių ir katilų čiaupų sandariklių

Naudojimas

Paruošimas

- Patariame įrenginyje išvalyti nuosėdas, po to apdoroti švarią grandinę. Išvalyti nuosėdas rekomenduojama, jei įrenginys senesnis nei 5 metai, vanduo itin kalkėtas, radiatorių dugnas šaltas ir pan. Kad nuosėdas šalintumėte efektyviai, naudokite G30 KALKIŲ NUOSĖDŲ VALIKLĮ.
- Išjunkite katilą arba šilumos siurbį (ir cirkuliacinį siurbį).
- Iš sistemos išleiskite vandens kiekį, kurio tūris lygus įpilamos priemonės kiekiui (prie katilo arba žemiau esančioje įrenginio dalyje).

Naudojimo instrukcija

- Laikykitės dozavimo nurodymų (naudokite 1 L priemonės 100 L skysčio). Priemonė gali būti įleidžiama per kolektorių, per kurį tiekama į šildomas grindis, arba per aukščiausią įrenginio dalį (pvz., radiatoriaus nuorinimo vožtuvą, naudojant G EASY INJECT), arba naudojant siurblį.
- Papildykite vandens, kad būtų atkurtas darbinis slėgis.
- Vėl įjunkite įrenginį.
- Cirkuliacinį siurblį palikite veikti bent 30 minučių, kad tirpalas tolygiai pasiskirstytų.
- Įsitikinkite, kad iš radiatorių pašalinote visą orą.
- Priemonę palikite įrenginyje. Jūsų įrenginys yra apsaugotas (laikomas tinkamai išvalytu vidutiniškai 5 metus) ir gali vėl veikti normaliai.
- Patariame užsirašyti su šiuo valymu susijusią informaciją (gaminio (-ių) pavadinimą (-us), datą ir t. t.).
- Dėmesio: į įrenginį įpylę daug vandens arba antifrizo nepamirškite papildomai įpilti šios priemonės (G10 INHIBITORIUS arba G110 POLIVALENTINIS INHIBITORIUS), kad grandinėje išlaikytumėte jos 1 % koncentraciją.

Naudojamas kiekis

1 litras priemonės 100 litrų įrenginiui

Įrangos valymas

Naudokite vandenį.

Atsargumo priemonės

Saugos duomenų lapą galite rasti internete adresu www.quickfds.com arba www.geb.fr.

Jei priemonei taikomas ploviklių reglamentavimas: Sudedamųjų dalių sąrašą galite gauti pateikę prašymą adresu reach@geb.fr

Jei priemonei taikomas biocidinių medžiagų reglamentavimas arba jei jame yra jai apsaugoti skirtų biocidinių medžiagų: Žr. Saugos duomenų lapą – naudojamas priemonės naudokite atsakingai.

Patarimas

Kad sužinotumėte tikslų savo įrenginio tūrį, atlikite šiuos matavimus:

- prieš pirmą naujo įrenginio pripildymą arba atlikę kalkių šalinimą, nuskaitykite vandens skaitiklio parodymus (V1)

- pripildykite

- nuskaitykite vandens skaitiklio parodymus (V2)

Jūsų įrenginio tūris yra skirtumas $V_e = V_2 - V_1$

Pastabos

Prieš naudojimą perskaitykite instrukcijas

Tuščių pakuočių pakartotinai naudoti negalima.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex –
Prancūzija

Tel. + 33 (0) 1 48 17 99 99 - Faks. + 33 (0) 1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Laikymas

Laikykite nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje.

Ant pakuotės nurodyta galiojimo data taikoma 20 °C temperatūroje laikomam neatidarytam gaminiui normalios drėgmės sąlygomis.

Pakuočių ir atliekų rūšiavimas

Žr. ant gaminio pakuotės pateiktas nuorodas ir taikomas vietinės taisyklės.

Šiame techniniame duomenų lape esanti informacija yra pateikta sąžiningai, remiantis mūsų laboratorijoje atliktais matavimais. Kadangi egzistuoja daugybė įvairios kokybės medžiagų ir skiriasi darbo metodai, rekomenduojame iš pradžių atlikti bandymus faktinėmis naudojimo sąlygomis.

Šis dokumentas gali būti be išankstinio įspėjimo keičiamas tobulinant priemones arba atsizvelgiant į mūsų turimas žinias. Rekomenduojame tikrinti adresu <http://www.geb.fr>, ar tikrai turite vėliausią versiją.