

G60 ONTKALKER

G60 DETARTRANT

FONCTIE

Ontkalkingsvloeistof voor sanitaire installaties met warm water op basis van zoutzuur. Niet gebruiken op onderdelen uit aluminium.

- Zuiver of verdund te gebruiken vloeistof om ketelsteen op te lossen in installaties uit staal, gietijzer, gegalvaniseerd staal, koper, gietijzer en/of inox behalve aluminium.
- Kan ook dienen om een gesloten centraleverwarmingssysteem te ontkalken.
- Met een ontkalkingspomp **G61 ONTKALKER WORDT VERWERKT MET EEN ONTKALKINGSPOMP** (WORDT MET POMP GEBRUIKT) gebruiken.
- Indien uw installatie aluminiumdelen bevat **G62 SNELONTKALKER** gebruiken.

Labels en Goedkeuringen

De Ingrediëntenfiche is beschikbaar op <http://www.geb.fr/fr/documentations.php>

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Uitzicht	Kleurloze vloeistof
Dichtheid	1.1
pH bij 20°C	< 1
Bijkomende gegevens	Bruinachtige kleuring tot verzadiging van het product in ketelsteen. Lozing van het product in de rioleringen toegestaan indien de vloeistof bruin is. Zoniet, met water verdunnen zodat de pH tussen 6.5 en 9 ligt.

Uitvoering

- Belangrijk: Het ontkalkingsmiddel in het water gieten en niet omgekeerd.
- Het wordt sterk aanbevolen om de resterende zuurheid die te wijten is aan de ontkalking te neutraliseren met **G70 NEUTRALISEREND MIDDEL**.

➤ OPEN CIRCUIT (sanitair met warm water)

Gebruiksaanwijzing

Ontkalking van de spiraalbuis

- De spiraalbuis legen en demonteren.
- Deze volledig vullen met zuiver of verdund product volgens de ontkalkingsgraad en maximum anderhalf uur laten inwerken.
- Indien de oplossing er verzadigd uitkomt, de handeling herhalen.
- Legen en spoelen met de **G70 NEUTRALISEREND MIDDEL** om de resterende zuurheid zeker te verwijderen.

Ontkalking van de boiler

- 9/10 van de boiler legen en een liter zuiver product door een ingang van de kuip gieten.
- Maximum anderhalf uur laten inwerken.
- Indien de oplossing er verzadigd uitkomt, de handeling herhalen.
- Daarna de spiraalbuis afzonderlijk ontkalken.
- Uw werk veilig stellen door te spoelen met **G70 NEUTRALISEREND MIDDEL**.

➤ GESLOTEN CIRCUIT (verwarming)

Gebruiksaanwijzing

- De verwarmingsketel (en de circulatiepomp) uitschakelen.
- Het volume van de installatie legen dat overeenkomt met het bij te vullen productvolume (ter hoogte van de verwarmingsketel of op een laag onderdeel van de installatie).
- Het product inbrengen met naleving van de dosering, via een hoog onderdeel van de installatie (aftapklep van een radiator bijvoorbeeld) of met geschikt materiaal.
- Water aanvullen om de werkingsdruk te bereiken.
- De installatie opnieuw aanzetten.
- De circulatiepomp gedurende maximum 30 minuten doen draaien.
- De verwarmingsketel uitzetten en het circuit legen (collectoren en kleppen op het maximum openen). Indien de oplossing er verzadigd uitkomt, de handeling herhalen.
- Het circuit vullen met water en **G70 NEUTRALISEREND MIDDEL** (1 liter voor 100 liter die in de installatie gelaten moeten worden). De installatie opnieuw inschakelen (circulatiepomp gedurende 30 minuten doen werken). De radiatoren goed ontluchten om alle lucht te verwijderen. Uw installatie is ontkalkt en kan opnieuw normaal werken.
- We raden u aan om de informatie van deze behandeling (naam van het product, datum,...) te noteren.

Verbruik

Open circuit (sanitair met warm water):
Zuiver of verdund volgens de verkalkingsgraad.

Gesloten circuit (verwarming) 1 liter voor 100 liter.

Reiniging van het materiaal

Water

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van +15°C tot +35°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.