

G70 NEUTRALISEREND MIDDEL

G70 NEUTRALISANT

FONCTIE

Vloeistof die de zuurheid die overblijft na een ontkalking en de zure ontkalkingsoplossingen neutraliseert vooraleer deze in de riolering geloosd worden.

- Hij verwijdert de resterende zuurheid en verhindert de gasvorming door de werking van de zure ont kalkers te neutraliseren.
- Hij verwijdert eveneens de resterende zuurheid na de ontstopping van de afvoerleidingen met een zure ontstopper. Hij vermijdt zo corrosieverschijnselen op de metalen leidingen.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Uitzicht	Ondoorschijnende vloeistof
Geur	Kenmerk
pH	11
Dichtheid	1.1
Compatibiliteit	Met alle pompmoellen
Uitstoot	Mag in de riolering geloosd worden (verdund product)
Overdosering	Niet schadelijk

Uitvoering

Gebruiksaanwijzing na gebruik van PROFESSIONELE ONTSTOPPER

- 2 dopjes van het product ingieten voor 1/2 flacon gebruikte ontstopper.

Gebruiksaanwijzing voor een sanitaire installatie na ontkalking (spiraalbuis)

- De spiraalbuis vullen of in 10 cl neutralisatiemiddel onderdompelen voor 1 liter water.
- 5 minuten laten inwerken.
- Legen en met helder water spoelen.

Gebruiksaanwijzing voor een sanitaire installatie na ontkalking (warmwaterboiler)

- Na ontkalking, legen en voor 10% met neutralisatiemiddel vullen. Met helder water aanvullen.
- 10 minuten laten inwerken en legen.
- Opnieuw volledig met water vullen en legen.

Gebruiksaanwijzing voor een sanitaire installatie na ontkalking met ontkalkingspomp

- De ont kalker van de tank in een jerrycan legen.
- De tank van de pomp met het product vullen (1 liter voor 100 liter).

- De pomp gedurende 10 minuten inschakelen.

Gebruiksaanwijzing voor een verwarmingsinstallatie na ontkalking

- Het circuit vullen door er 1 liter product per 100 liter water in te doen.
- De circulatiepomp gedurende 30 minuten doen draaien om de oplossing homogeen te maken.
- Het product in de installatie laten en de radiatoren ontluchten om de lucht af te voeren.

Gebruiksaanwijzing voor de neutralisering van het ontkalkingswater voor lozing

- De producthoeveelheid staat in verhouding tot de te bekomen pH.

Verbruik

Na gebruik van de PROFESSIONELE ONTSTOPPER	2 dopjes ingieten voor 1/2 flacon ontstopper.
Na ontkalking van een spiraalbuis	1 mosterdglas (10 cl)
Na ontkalking van een warmwaterboiler	10% + helder water
Met gebruik van een ontkalkingspomp	1 liter voor 100 liter
Na ontkalking van een verwarmingsinstallatie	1 liter voor 100 liter water
Voor lozing van het ontkalkingswater	Hoeveelheid in verhouding tot de te bekomen pH

Reiniging van het materiaal

Water

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +30°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.