

G70 NEUTRALIZATOR

G70 NEUTRALISANT

FUNKCJONALNOŚĆ

Płyn do zobojętniania kwasowości resztkowej po usunięciu kamienia oraz użyciu kwaśnych roztworów używanych do usuwania kamienia przed odprowadzeniem do studzienek kanalizacyjnych.

- Usuwa kwasowość resztkową i zapobiega tworzeniu się gazów poprzez zobojętnienie działania kwasowych produktów do usuwania kamienia.
- Ponadto umożliwia usunięcie kwasowości resztkowej po udrożnieniu przewodów kanalizacyjnych przy użyciu produktu kwasowego. Zapobiega występowaniu korozji w metalowych przewodach kanalizacyjnych.

Charakterystyka techniczna

Specyfikacje	Charakterystyka
Wygląd	Ciecz nieprzezroczysta
Zapach	Charakterystyka
pH	11
Gęstość	1,1
Zgodność	Z wszystkimi modelami pomp
Odpady	Dozwolone odprowadzanie do studzienek kanalizacyjnych (produkt rozcieńczony)
Przedawkowanie	Nieszkodliwe

Sposób użycia

Sposób użycia po zastosowaniu DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL (PROFESJONALNEGO PRODUKTU UDRAŹNIAJĄCEGO)

- Wlać zawartość 2 korków produktu na ½ butelki wykorzystywanego produktu udraźniającego.

Sposób użycia w instalacji sanitarnej po usunięciu kamienia (węzownica)

- Napełnić węzownicę lub zanurzyć ją w 10 cl produktu zobojętniającego na 1 litr wody.
- Pozostawić działający produkt na 5 minut.
- Opróżnić i spłukać czystą wodą.

Sposób użycia w instalacji sanitarnej po usunięciu kamienia (zbiornik gorącej wody)

- Po usunięciu kamienia, opróżnić i napełnić produktem zobojętniającym w 10%. Uzupełnić czystą wodą.
- Pozostawić działający produkt na 5 minut, a następnie opróżnić.
- Napełnić ponownie wodą do pełna i opróżnić.

Sposób użycia w instalacji sanitarnej po usunięciu kamienia przy wykorzystaniu pompy do usuwania kamienia

- Opróżnić produkt do usuwania kamienia ze zbiornika pompy do kanistra.
- Napełnić zbiornik pompy produktem (1 litr na 100 litrów).
- Uruchomić pompę na 10 minut.

Sposób użycia w instalacji grzewczej po usunięciu kamienia

- Napełnić instalację, wlewając do niej 1 litr produktu na 100 litrów wody.
- Uruchomić pompę obiegową na 40 minut, aby zapewnić dokładne wymieszanie roztworu.
- Pozostawić produkt w instalacji i dokładnie opróżnić grzejniki, aby odprowadzić powietrze.

Sposób użycia w przypadku zubożniania wody po usunięciu kamienia przed jej odprowadzeniem do studzienek kanalizacyjnych

- Ilość produktu zależy od pożądanej wartości pH.

Zużycie

Po użyciu produktu DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL (PROFESJONALNY PRODUKT DO UDRAŻNIANIA INSTALACJI)	2 korki na ½ butelki wykorzystywanego produktu udrażniającego
Po usunięciu kamienia z węzownicy	1 mała szklanka (10 cl)
Po usunięciu kamienia ze zbiornika gorącej wody	10% + czysta woda
Po użyciu pompy do usuwania kamienia	1 litr na 100 litrów
Po usunięciu kamienia z instalacji grzewczej	1 litr na 100 litrów wody
Przed odprowadzeniem wody pochodzącej z usuwania kamienia	Ilość zależy od pożądanej wartości pH.

Czyszczenie wyposażenia

Wodą.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

Figurujący na opakowaniu termin przydatności do użycia został określony dla produktu nieotwartego, przechowywanego w temperaturze 20°C w normalnych warunkach higrometrii.

Informacje zamieszczone w niniejszej karcie technicznej zostały opracowane w dobrej wierze i stanowią rezultat pomiarów wykonanych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę liczbę materiałów, różnice jakościowe oraz różnorodność metod pracy, zalecamy użytkownikom wcześniejsze przeprowadzenie testów produktów w rzeczywistych warunkach ich wykorzystywania.

Niniejsza dokumentacja może zostać zmodyfikowana bez wcześniejszego zawiadomienia w zależności od modyfikacji produktów lub stanu naszej wiedzy - w związku z powyższym przed rozpoczęciem użytkowania produktów zalecamy sprawdzenie, czy dysponują Państwo najnowszą wersją dokumentacji.

Karta charakterystyki jest dostępna w sieci Internet pod adresem www.quickfds.com



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Francja
Tel. (+33) 01 48 17 99 99 - Faks (+33) 01 48 17 98 00
Nr identyf. SIREN: 500 674 056

www.geb.fr

p.: 2 / 2