

## NEUTRALIZATOR

### Działanie

#### Płyn usuwający pozostałości kwasów po produktach kwasowych w instalacjach

- Neutralizuje roztwory kwasowe usuwające kamień przed ich usunięciem do kanalizacji
- Zapobiega korozji również w zamkniętych obwodach

### Charakterystyka techniczna

Postać	Nieprzezroczysty płyn
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	1,0
PH	11,2
Kompatybilność	Odpowiedni do wszystkich modeli pomp
Cechy charakterystyczne	Zapobiega zjawisku utleniania spójnej PVC/PVC i zjawisku korozji instalacji metalowych

### Sposób użycia

#### **Instrukcje**

##### **1) Instalacje sanitarne**

Po usunięciu kamienia przy użyciu **PDU** :

- Wlać filiżankę (10 cl) płynu do odpływu i dopełnić czystą wodą

Po usunięciu kamienia przy użyciu **PRODUKTU Z UŻYCIEM POMPY** :

- Usunąć produkt usuwający kamień ze zbiornika pompy do kanistra
- Napełnić zbiornik pompy **NEUTRALIZATOR**
- Włączyć pompę na 10 minut

##### **2) Instalacje grzewcze**

- Po usunięciu kamienia z instalacji grzewczej, napełnić instalację używając 1 litra **NEUTRALIZATOR** na 100 litrów wody
- Włączyć pompę cyrkulacyjną na 30 minut, aby wymieszać roztwór
- Pozostawić produkt w instalacji i dobrze odpowietrzyć grzejniki

## **Zużycie**

Instalacje grzewcze: 1 litr **NEUTRALIZATOR** na 100 litrów wody

## **Czyszczenie**

Przy użyciu wody

## **Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze między  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C}$ .

W temperaturze  $20^{\circ}\text{C}$  czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 36 miesięcy.

## **Uwagi**

Dozwolone jest usuwanie rozcieńczonego **NEUTRALIZATOR** do ścieków

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne pod nr. Tel : +48 (22) 630 22 40. Informacje zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania..

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.



GEB S.A. – BP 62062 – Tremblay en France  
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Francja  
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Faks (33) 01 48 17 98 00  
N°SIRET 351 417 175 00038

**[www.geb.fr](http://www.geb.fr)**

str: 2 z 2